



Министерство социального развития
Пермского края
Государственное казенное учреждение
социального обслуживания Пермского края
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья» г. Березники
ул. Пятилетки, д.65, г. Березники,
Пермский край, 618400
Тел/факс (3424) 22 59 94, Тел (3424) 22 57 80
Е-mail: kdd.berez@mail.ru
ОКПО 50288791, ОГРН 1025901704806
ИНН/КПП 5911020850/591101001

Министерство социального развития
Пермского края

09.08.2017 г. № 01-19-233

**Информация о проведенных
проверках надзорными органами
за 2017 год**

Наименование организации, проводящей проверку	Дата проведени я проверки	Выявленные нарушения	Принятые меры
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР)	28.03.2017 г.	Обеспечить внутреннюю отделку стен в спортивном зале, в спальне девочек группы № 4, в коридоре группы № 2, в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства	устранено
		Обеспечить соответствие фактического меню примерную меню	устранено
		Не допускать хранение дефростированной продукции на пищеблоке	устранено
		Обеспечить вакцинацию против вирусного гепатита В по схеме 0-1-6 (1 доза – в момент начала вакцинации, 2 доза через месяц после 1ой прививки, 3 доза – через 6 месяцев от начала вакцинации) сотрудников центра в кол-ве 4 человек, в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства	устранено
		Обеспечить внутреннюю отделку стен и потолка кабинета приема врача; потолка в процедурном кабинете в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства	устранено
		Обеспечить микроклимат (температуру и относительную влажность воздуха) в квартире № 2 (гостиная, спальни № 1,2,3), в квартире № 3 (гостиная, спальни №	в процессе устранения

		1,2,3), в спортивном зале в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства	
		Обеспечить прием на пищеблоке пищевых продуктов в потребительской упаковке и при наличии маркировки, предусмотренной законодательством РФ	устранено

Наименование организации, проводящей проверку	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Принятые меры
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТ	24.03.2017 г.	Группа по электробезопасности ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям	устранено
		На проложенных КЛ-0,4 кВ отсутствуют бирки	устранено
		Места хранения средств защиты от поражения не оборудованы стеллажами	устранено
		Не составлены паспорта на заземляющие устройства столовой	устранено
		Не проверены и не вывешены однолинейные схемы	устранено
		Щитовая не укомплектована электрозащитными средствами	устранено
		Не проведена уборка электрощитовой от пыли и грязи	устранено
		На двери электрощитовой отсутствует диспетчерское наименование	устранено

Директор

Т.Л. Кириллова