

**Информация
о проверках надзорными органами за 2021-2023 год**

Учреждение	Дата проведения проверки	Наименование организации, проводящей проверку	Выявленные нарушения	Принятые меры
ГКУ СО ПК ЦПД г.Березники	01.06.2021	Соликамская городская прокуратура	1. На территории учреждения имеются дефекты покрытия проездов и подходов, что не соответствует СанПин 2.4.3648-20	Работы выполнены, предписание снято
	01.06.2021	Прокуратура г.Березники	2. Покрытие асфальтовой дорожки на территории ЦПД имеет дефект, что не соответствует СанПин 2.4.3648-20	Работы выполнены, предписание снято
	16.11.2021г.	10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу ГУ МЧС России по Пермскому краю	3. Объект с массовым пребыванием людей не обеспечен аварийным (эвакуационным) освещением 4. При наличии круглосуточного пребывания людей Объект не оснащен исправными автономными резервными источниками электроснабжения	1. Работы по монтажу аварийного освещения выполнены, предписание снято. 2. Автономные резервные источники электроснабжения установлены.
	06.12.2021г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Северный территориальный отдел	1. покрытия полов помещений прачечной, стен в спортивном зале имеют дефекты и повреждения, сколы и отслоение напольного покрытия в помещении выдачи чистого белья 2. в туалетных отсутствуют краны для набора воды для технических нужд	Работы выполнены, предписание снято.
	20.10.2022	Прокуратура г.Березники	1. Фасад здания имеет стертость окрасочного слоя, оголение кирпичной кладки стен, трещины. Наблюдается разрушение бетонной отмостки, просадки, сколы, растительность в трещинах. Зафиксированы сколы и выпадение кирпичей, графические рисунки на стенах. 2. Неремонтопригодные и подлежащие к списанию транспортные средства находятся на территории ГКУСО ПК ЦПД г.Березники.	1. Работы выполнены, предписание снято. 2. Предписание снято, ТС утилизированы.

	26.01.2023	Соликамская городская прокуратура	Помещения здания спального корпуса детского дома (подвальное помещение), гараж со смотровой ямой находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется проведение текущего ремонта.	3. Работы выполнены, предписание снято.
--	------------	--------------------------------------	--	--